



TEKNIÝSINGAR:

: Trygdarventilur

: Steingiventilur

: Kontraventilur

: Termostatventilur

: Trýstregulatorur TN 16 bar

: Tøming

: Ruskfiltur

: Pumpa

: Orkumátari

: Hitamátari 0-120 C

: Følari

: Útlufting

: Manometur

A: Orkumátarin verður veittur og umsitin av Fjarhitafelagnum.
Lummarnir til fØlarnar skulu setast í teir fyrstu bØjningarnar eftir ventilarnar.

B: Ventilarn innanfyrri vegg verða veittir, uppsettir og umsitnir av Fjarhitafelagnum.
 Íbandan í fjarhitaventilarnar verða gjØrdar av brúkaranum.
 Íbindingin skal gØðkennast av fjarhitafelagnum.