

**P/F Fjarhitafelagið**  
Smyrilsvegur 13  
Postboks 3215  
110 Tórshavn  
fjarhiti@fjarhiti.fo

## Váttan

Undirritaði:

Navn: \_\_\_\_\_

Bústaður: \_\_\_\_\_

váttar hervið at íbindingin av fjarhitaskiftara í fjarhitakervið hjá P/F Fjarhitafelagnum í niðanfyri nevndu ogn:

Ánari: \_\_\_\_\_

Gøta/nr.: \_\_\_\_\_

Postnr./býur: \_\_\_\_\_

Matrikkul nr.: \_\_\_\_\_

er gjørd sambært fylgjandi reglum:

1. **TEKNISKAR TREYTI**R hjá P/F Fjarhitafelagnum.
2. 50 mm. og víðari rør eru samlað við sveising av sertifiseraðum sveisara.
3. Rørinu eru, aftaná at tey eru samlað, trýstroynd við 21 bar.

\_\_\_\_\_  
Dagfesting

\_\_\_\_\_  
Undirskrift

Hendan váttan skal, saman við móguligum tvítakið av sveisiprógvu, latast P/F Fjarhitafelagnum áðrenn hiti verður settur til.